

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 7/**

25.02.2022 г.  
Время 12:33

Сандыктауский с.о.  
Место составления

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 7 от 07.02.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
ЖОЛДАСОВ БАУЫРЖАН ТАСЫМОВИЧ - Главный специалист  
Орынбаев Айдар Ниязович - Инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Сандыктау отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
КГУ "Общеобразовательная школа села Садыктау отдела образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Сандыктау, Ыбырая Алтынсарина (УЛИЦА), 9.

**5. Срок проведения проверки** 21.02.2022 - 25.02.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа села Садыктау отдела образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В соответствии с перечнем работников, подлежащих обязательному обучению пожарно-техническому минимуму работники не все, прошли обучение по мерам пожарной безопасности. Основание: Правила дополнены в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; п.2 постановление Правительства РК от 13.12.2019 № 921.;	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствует наличие подъездов для пожарных автомобилей к зданию школы (подъездные пути не очищены от снега). Основание: Правила дополнены в постановление Правительства Республики	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности



	Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; п.53-5 постановление Правительства РК от 13.12.2019 № 921.;	
3	Не предоставлен акт огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания. Основание: Правила дополнены в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; п.2-30, п.2-31 постановление Правительства РК от 13.12.2019 № 921.;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В здании школы на 1-ом этаже допускается устройства препятствующий свободной эвакуации людей (трубы отопления). Основание: Правила дополнены в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; п.2-4 подпункт 3, постановление Правительства РК от 13.12.2019 № 921.;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	На территории школы отсутствуют знаки и указатели мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения". Основание: Правила дополнены в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; п.1624 постановление Правительства РК от 13.12.2019 № 921.;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В здании школы оборудованная автоматическая пожарная сигнализация не в работоспособном состоянии. Основание: Правила дополнены в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; п.1-4, п.1-5 постановление Правительства РК от 13.12.2019 № 921.;	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица(лиц), проводившего проверку

Ф.И.О. специалиста ОПС майор П.С. Шадасов Б.Т.



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлено   

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

не имеют   



Приложение на « \_\_\_ » листах

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 39/\_\_\_\_\_**

Сандыктауский с.о.  
Место составления

17.05.2022 г.  
Время 17:47

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 39 от 28.04.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** КУДАЙБЕРГЕНОВ ДАНИЯР АМЫРОВИЧ - Начальник ОЧС Сандыктауского района  
ЖОЛДАСОВ БАУЫРЖАН ТАСЫМОВИЧ - Главный специалист ОЧС Сандыктауского района  
ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Сандыктауского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Сандыктау отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
КГУ "Общеобразовательная школа села Сандыктау отдела образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Сандыктау, Ыбырая Алтынсарина (УЛИЦА), 9.


**5. Срок проведения проверки** 17.05.2022 - 17.05.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения не выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа села Сандыктау отдела образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения

**7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

*М. Окуев* *Мамыр* *Е.С.* *Жадыраев* *В.Т.* 

**8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

*Абдуов* *А.К.* 

**9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки**

*не имеет* *Абдуов* *А.К.* 

Приложение на «  » листах



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

№	Инициатор проверки

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*



**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 24/\_\_\_\_\_**

Сандыктауский с.о.  
Место составления

25.04.2024 г.  
Время 10:55

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 24 от 08.04.2024 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района

ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Сандыктауского района

СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Сандыктау отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**

КГУ "Общеобразовательная школа села Садыктау отдела образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Сандыктау, Ыбырай Алтынсарина (УЛИЦА), 9.

**5. Срок проведения профилактического контроля с посещением** 24.04.2024 - 25.04.2024

**6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа села Садыктау отдела образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Руководителем организации не обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: п.14 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности



	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	
2	На территории школы допущено складирование мусора (зола, ветки от деревьев и т.п. мусор) Основание: п.59 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 23 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре, находится в технически неисправном состоянии. Основание: п.6 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В здании школы под лестничным маршем допускается хранение вещей и других горючих материалов. Основание: пп.10 п.24 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании школы не произведено испытание деревянных конструкций (кровли), с осуществлением проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением протокола испытаний. Основание: п.21 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Здание школы не обеспечена достаточным количеством первичных средств пожаротушения. Основание: п.17 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В здании школы (столовая) допускается устройство препятствий, сужающих проектные размеры эвакуационных путей и выходов (шкаф). Основание: пп. 1 п.36 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В помещении «щитовой» допускается размещение и хранение горючих материалов. Основание: пп.6 п.86 правил	П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении



	пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	В здании школы в помещений архива допущено установка распределительной коробки на горючем основании (дерево). Основание: п.79 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Отсутствует акты и протокола испытаний на внутренне противопожарное водоснабжение цколы. Основание: п.1585 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	Отсутствует техническая документация по автоматической пожарной сигнализации, а именно: эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики. Основание: п.п.9, п.70 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*Инженер ЭЧС Султанов И.А. Султанов*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «\_\_» листах

«25» 04 2024 г.





Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат. Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.